

UTILISATION

Ces ensembles sont utilisés pour la fixation et suspension de conducteurs isolés torsadés sur le réseau aérien basse tension.

CONSTITUTION & MATÉRIAUX

- Corps : En alliage d'aluminium ou en thermoplastique à haute résistance mécanique. (Selon la demande)
- Coins de serrage : 2 coins thermoplastiques noirs, hautement résistants aux rayonnements ultraviolets (UV).
- Lien flexible (Anse) : Une câblette flexible en acier inoxydable de haute qualité avec protection intégrée.



NORME DE CONFORMITÉ

- EN 50483-3 ; NF C 33-041.

RÉFÉRENCES

Code produit	Désignation	Corps	Capacité
P740	PA 1500P	Thermoplastique	50-70 mm ²
P635	PA 1500	Alliage d'aluminium	50-70 mm ²
P636	PA 2000	Alliage d'aluminium	70-95 mm ²